

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. (861) 225-34-04
Отделение надзорной деятельности Крыловского района
ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 96, тел (86161) 3-11-01

Предписания № 47/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Заведующей МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 5 ст. Крыловской
Е. П. Антипенковой**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «21» по «23» апреля 2015г. проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности начальником ОНД - главным гос. инспектором Крыловского района по пожарному надзору подполковником вн. службы Тертица Дмитрием Сергеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

здания и территории МБДОУ детский сад комбинированного вида № 5 ст. Крыловской, по адресу: Крыловский район, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 90,
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ детский сад № 5 Е. П. Антипенковой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Не обеспечивается дублирование сигнала установки автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	ст. 83 ч. 7 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2016г.	
2	Не проводятся эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц здания детского сада с составлением соответствующих	ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008г., п. 24 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.	01.02.2016г.	

актов			
-------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в феврале 2016 года.
(квартал, месяц)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Начальник ОНД - главный государственный инспектор
Крыловского района по пожарному надзору
Д. С. Тертица**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 23 » апрель 20 15 г.



Предписание для исполнения получил:
**Заведующая МБДОУ
детский сад комбинированного
вида № 5 ст. Крыловской**

(должность, фамилия, инициалы)

« 23 » 04 20 15 г.

Е. П. Антипенкова

(подпись)